

Netzrelevante Daten 2020

Angaben nach §17 Absatz 2 der Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV)

§17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV

Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung 2020

Datum	Uhrzeit	P_{max} [kW]
12.08.2020	15:00	62.829



Dateianhang, bitte Symbol doppelklicken

§17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV

Netzverluste

Jahr	Netzverluste [kWh]
2020	18.610.427

§17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden



Dateianhang, bitte Symbol doppelklicken

§17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV

Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden und Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens:

Die Fraport AG verwendet das synthetische Verfahren.

§17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV

Höchstentnahmelast pro Spannungsebene und der Bezug aus den vorgelagerten Netzebenen siehe §17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV

Spannungsstufe	Netzebene	Höchstentnahmelast (kW)
Umspannung (HS/MS)	4	996
Mittelspannung (MS)	5	7.429
Umspannung (MS/NS)	6	29.158
Niederspannung (NS)	7	46.209

§17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV

Einspeisung pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf

Spannungsebene	Netzebene	Einspeisemenge (kWh)
Umspannung (HS/MS)	4	482.044.567



Dateianhang, bitte Symbol doppelklicken

§17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV

Menge und Preise der Verlustenergie

Verlustenergie (kWh)	Preis (Ct/kWh)
18.610.427	11,895