

Netzrelevante Daten 2021

Angaben nach §23 Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

§23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG

Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung 2021

Datum	Uhrzeit	P_{max} (kW)
18.06.2021	12:30	58.578



Dateianhang, bitte Symbol doppelklicken

§23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG

Höchstentnahmelast pro Spannungsebene und der Bezug aus den vorgelagerten Netzebenen

Spannungsstufe	Netzebene	Höchstentnahmelast (kW)
Umspannung (HS/MS)	4	1.308
Mittelspannung (MS)	5	5.567
Umspannung (MS/NS)	6	23.815
Niederspannung (NS)	7	40.866

§23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG

Netzverluste

Jahr	Netzverluste (kWh)
2021	18.671.185

§23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG

Einspeisung pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf

Spannungsebene	Netzebene	Einspeisemenge (kWh)
Umspannung (HS/MS)	4	483.659.478



Dateianhang, bitte Symbol doppelklicken

§23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden



Dateianhang, bitte Symbol doppelklicken

§23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG

Menge und Preise der Verlustenergie

Verlustenergie (kWh)	Preis (Ct/kWh)
18.671.185	11,11

§23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG

Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden und Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens:

Die Fraport AG verwendet das synthetische Verfahren.