

Netzrelevante Daten 2019

Angaben nach §17 Absatz 2 der Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV)

§17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV

Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung 2019

Datum	Uhrzeit	P_{max} [kW]
26.06.2020	12.45	78.616



Dateianhang, bitte Symbol doppelklicken

§17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV

Netzverluste

Jahr	Netzverluste [kWh]
2019	22.800.051

§17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden



Dateianhang, bitte Symbol doppelklicken

§17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV

Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden und Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens:

Die Fraport AG verwendet das synthetische Verfahren.

§17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV

Höchstentnahmelast pro Spannungsebene und der Bezug aus den vorgelagerten Netzebenen siehe §17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV

Spannungsstufe	Netzebene	Höchstentnahmelast (kW)
Umspannung (HS / MS)	4	1.287
Mittelspannung (MS)	5	9.302
Umspannung (MS / NS)	6	29.706
Niederspannung (NS)	7	63.820

§17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV

Einspeisung pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf

Spannungsebene	Netzebene	Einspeisemenge (kWh)
Umspannung (HS / MS)	4	590.674.884



Dateianhang, bitte Symbol doppelklicken

§17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV

Menge und Preise der Verlustenergie

Verlustenergie (kWh)	Preis (Ct/kWh)
22.800.051	9,727