

Inhaltsverzeichnis

Gewerk		Seite
;	Allgemeine Hinweise zur Nutzung des BAS	3
A	Systemmeldungen Automationsstationen	4
B	Beleuchtung	6
C	Catering Küchentechnik	7
D	FREI	8
E	Elektrotechnik	9
F	Förder- und Maschinentechnik	11
G	Gefahrenmelde- und Sicherheitstechnik	12
H	Heizungstechnik	14
I	ISP (Informationsschwerpunkt)	15
J	FREI	16
K	Kältetechnik	17
L	Raumluftechnik	18
M	FREI	20
N	FREI	21
O	GESPERRT	22
P	Positionstechnik	23
Q	FREI	25
R	Raumautomation	26
S	Sprinklertechnik	27
T	Tableau	28
U	FREI	29
V	Versorgung HKL (elektrisch u. pneumatisch)	30
W	Wasserver- und entsorgung (Sanitärtechnik)	32
X	Gemischte und regenerative Energieversorgung	34
Y	FREI	36
Z	Zugangssysteme (Tür- und Toranlagen)	37

Dieses Dokument enthält nur die Änderungen die seit dem
15.11.2016 00:00:00
getätigt wurden



Positionen im Adressschlüssel



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Gebäude- nummer							LZ-Nr		Gewerkekennung		Anlagen- Nr.		Anlagenart		Trennung, Redundanz, Strang		Ebene		Aggregat		Aggregat-Nr. (Raum/Zonen- Nr. ohne Ebene)		funkt. Adresse/ virt. Datenpunkt			nähere Erläuterung Bereichskenn- zeichnung				
Beispiele:																														
0	2	0	0	4	3	L	0	0	1	siehe		-	E	U	1	siehe		0		0	1	siehe		siehe		siehe				
0	1	5	0	0	1	H	b	i	s	Aufistung		Aufistung		Aufistung		Aufistung		b		i	s	Aufistung		Aufistung		Aufistung				
0	1	5	1	1	1	K	9	9	9			-	E	9	9			9		9	9									



Änderungsindex

Gewerk: ; **Allgemeine Hinweise zur Nutzung des BAS**

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

nähere Erläuterung

Klartext	Kürzel	BMK	Geändert
Handmeldung	HD		28.08.2017 10:00:56

Gewerk: ; **Allgemeine Hinweise zur Nutzung des BAS**

Änderungsindex

Gewerk: A Systemmeldungen Automationsstationen

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

Klartext	Kürzel	BMK	Priorität	Geändert
Loytec	LOY			28.08.2017 09:42:59

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

Klartext	Kürzel	BMK	Priorität	Geändert
Kompaktregeleinheit	KRE			18.01.2017 12:05:50

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

nähere Erläuterung

Klartext	Kürzel	BMK	Geändert
Gewerk Elektro	GWKE		24.08.2017 07:39:41

Gewerk: A Systemmeldungen Automationsstationen



Änderungsindex



Änderungsindex

Gewerk: B Beleuchtung

Gewerk: B Beleuchtung



Änderungsindex

Gewerk: C Catering Küchentechnik

Gewerk: C Catering Küchentechnik



Änderungsindex

Gewerk:	D	FREI
----------------	----------	-------------

Gewerk:	D	FREI
----------------	----------	-------------

Änderungsindex

Gewerk: E Elektrotechnik

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

Klartext	Kürzel	BMK	Priorität	Geändert
Allgemeine Stromversorgung	ASV			24.08.2017 06:32:39
Sicherheits-Stromversorgung	SSV			24.08.2017 06:32:09
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	USV			24.08.2017 06:26:05

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

nähere Erläuterung

Klartext	Kürzel	BMK	Geändert
Cosphi Phase 1	CPH1		20.07.2017 11:34:29

Gewerk: E Elektrotechnik

Änderungsindex

Klartext	Kürzel	BMK	Geändert
Cosphi Phase 2	CPH2		20.07.2017 11:34:40
Cosphi Phase 3	CPH3		20.07.2017 11:34:53
El. Differenzstrom	IDI		20.07.2017 11:33:52
Isolationswächter, Erdschlußüberwachung	ISO		24.08.2017 07:13:36
Scheinleistung gesamt	KWS		20.07.2017 11:35:14
Scheinleistung Phase 1	KWS1		20.07.2017 11:35:26
Scheinleistung Phase 2	KWS2		20.07.2017 11:35:39
Scheinleistung Phase 3	KWS3		20.07.2017 11:35:49
Spannung Phase 1	U1		24.08.2017 07:14:41
Spannung Phase 2	U2		24.08.2017 07:14:55
Spannung Phase 3	U3		24.08.2017 07:15:05
Strom gesamt	IG		24.08.2017 07:11:53
Strom Phase 1	I1		24.08.2017 07:12:44
Strom Phase 2	I2		24.08.2017 07:12:53
Strom Phase 3	I3		24.08.2017 07:13:02
Wirkenergie gesamt	ENG		20.07.2017 11:36:02



Änderungsindex

Gewerk: F Förder- und Maschinentechnik

Gewerk: F Förder- und Maschinentechnik

Änderungsindex

Gewerk: G Gefahrenmelde- und Sicherheitstechnik

Stelle: 08. - 10. Stelle Anlagennummer

Bei der Nummerierung von BMZ-Meldungen (Übergabe von Auslösungen / Anforderung Interaktion innerhalb der GA) wird an dieser Stelle die Bezeichnung der BMZ geführt, allerdings ohne den Bindestrich.

Beispiel:

Aus der BMZ Q-08 im Gebäude 208 wird:

020849GQ08BMZ_

Geändert am: 09.03.2017 10:41:11

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

Klartext	Kürzel	BMK	Priorität	Geändert
Brandmeldeanlage	BMA			28.08.2017 09:31:54
Hochdruck Nebel Lösch Anlage	NLA			28.08.2017 10:04:18

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

Klartext	Kürzel	BMK	Priorität	Geändert
Detektionsbereich BMZ	DTB			09.03.2017 10:46:17
Kompaktregeleinheit	KRE			14.09.2017 12:50:40

Gewerk: G Gefahrenmelde- und Sicherheitstechnik



Änderungsindex

Stelle: 34 Anwendungsbeispiele

Aggregatebezeichnung DTB (Detektionsbereich BMZ):

Bezeichnung:

Detektionsbereich BMA Q08 DTB_208_E02_001

BAS:

020849GQ08BMZ_E02DTB001AF

Geändert am: 09.03.2017 10:56:58

Änderungsindex

Gewerk: H Heizungstechnik

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

Klartext	Kürzel	BMK	Priorität	Geändert
Durchflußzähler Wasser	DFZ			24.08.2017 07:24:40

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

nähere Erläuterung

Klartext	Kürzel	BMK	Geändert
Vorhersagesteuerung allgemein	V		18.01.2017 12:10:00

Gewerk: H Heizungstechnik



Änderungsindex

Gewerk:	I	ISP (Informationsschwerpunkt)
----------------	----------	--------------------------------------

Gewerk:	I	ISP (Informationsschwerpunkt)
----------------	----------	--------------------------------------



Änderungsindex

Gewerk: J FREI

Gewerk: J FREI

Änderungsindex

Gewerk: K Kältetechnik

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

Klartext	Kürzel	BMK	Priorität	Geändert
Durchflußzähler Wasser	DFZ			24.08.2017 07:24:40

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

nähere Erläuterung

Klartext	Kürzel	BMK	Geändert
Vorhersagesteuerung allgemein	V		18.01.2017 12:10:01

Gewerk: K Kältetechnik

Änderungsindex

Gewerk: L Raumlufttechnik

Stelle: 08. - 10. Stelle Anlagennummer

Nummernkreisfestlegung für Anlagenkennzeichnung im Gewerk Lüftung:
(betrifft die 8. Stelle)

0/1/2 = Anlagen innerhalb der LZ

3/4/5 = externe Anlagen

6 = Entrauchung

7 = zentrale Luftaufbereitung

8 = Mietereigene Anlagen, bzw. Anlagen, die nicht aufgeschaltet sind, aber
über die Brandfallmatrix einen Abschaltbefehl erhalten

9 zur Zeit frei

(betrifft die 9./10. Stelle)

Abluftanlagen, sowie RDA-Anlagen werden beginnend mit X50 hochgezählt

Geändert am: 23.03.2017 09:17:30

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

Klartext	Kürzel	BMK	Priorität	Geändert
Durchflußzähler Wasser	DFZ			24.08.2017 07:24:40
Gatetür	GTR			28.04.2017 06:16:03
Kältemaschine	KMA			14.09.2017 12:49:11

Gewerk: L Raumlufttechnik

Änderungsindex

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

nähere Erläuterung

Klartext	Kürzel	BMK	Geändert
Istwert Temp. Verdichter Hochdruck	THD		20.07.2017 11:36:51
Istwert Temp. Verdichter Niederdruck	TND		20.07.2017 11:36:39
Istwert Wasserdruck	DBW		20.07.2017 11:37:23
Istwert Wasserstand	SBW		20.07.2017 11:37:10
Istwert Wassertemp	TBW		20.07.2017 11:37:33
Trinkwasser	TW		12.09.2017 09:07:32
Vorhersagesteuerung allgemein	V		18.01.2017 12:10:01



Änderungsindex

Gewerk:	M	FREI
----------------	----------	-------------

Gewerk:	M	FREI
----------------	----------	-------------



Änderungsindex

Gewerk:	N	FREI
----------------	----------	-------------

Gewerk:	N	FREI
----------------	----------	-------------



Änderungsindex

Gewerk: O GESPERRT

Gewerk: O GESPERRT

Änderungsindex

Gewerk: P Positionstechnik

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

Klartext	Kürzel	BMK	Priorität	Geändert
Antikollisionssystem Fehler	AKS			09.03.2017 12:29:10
Automatikarm Fehler	AUA			09.03.2017 12:26:26
Betriebszustand Brücke (An/Aus)	BZB			09.03.2017 12:30:43
Einschubboden Fehler	EBB			09.03.2017 12:28:16
Elektro/Energieversorgung intern Fehler	EVI			09.03.2017 12:30:00
Fahrertrieb Fehler	FAT			09.03.2017 12:29:35
Hydraulik Fehler	HYD			09.03.2017 12:29:22
Kamera Fehler	KAM			09.03.2017 12:27:46
Primärenergieversorgung Fehler	PEV			09.03.2017 12:30:12
Rolltor Fehler	RTF			09.03.2017 12:26:40
Sensoren Fehler	SEN			09.03.2017 12:29:48

Gewerk: P Positionstechnik



Änderungsindex

Klartext	Kürzel	BMK	Priorität	Geändert
Sicherheitsbeleuchtung Fehler	SBL			09.03.2017 12:27:11
Sicherheitsdruckleiste ausgelöst	SDL			09.03.2017 12:26:14
speicherprogrammierbare Steuerung	SPS			09.03.2017 12:28:44
Temperatur Schaltschrank Grenzwert erreicht	TSK			09.03.2017 12:30:29
Touchpanel Fehler	TPL			09.03.2017 12:28:02
Vordach Fehler	VDA			09.03.2017 12:26:52

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

nähere Erläuterung

Klartext	Kürzel	BMK	Geändert
Not-Aus außen ausgelöst	NOTA		09.03.2017 12:25:51
Not-Aus innen ausgelöst	NOTI		09.03.2017 12:25:20
Not-Endschalter aktiviert	NOTE		09.03.2017 12:27:30



Änderungsindex

Gewerk: Q FREI

Gewerk: Q FREI

Änderungsindex

Gewerk: R Raumautomation

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

nähere Erläuterung

Klartext	Kürzel	BMK	Geändert
Vorhersagesteuerung allgemein	V		18.01.2017 12:10:01
Zone Luft (Vorhersagesteuerung)	VZZU		18.01.2017 12:08:38
Zone Raum (Vorhersagesteuerung)	VZRU		18.01.2017 12:07:49

Gewerk: R Raumautomation



Änderungsindex

Gewerk:	S	Sprinklertechnik
----------------	----------	-------------------------

Gewerk:	S	Sprinklertechnik
----------------	----------	-------------------------



Änderungsindex

Gewerk: T Tableau

Gewerk: T Tableau



Änderungsindex

Gewerk:	U	FREI
----------------	----------	-------------

Gewerk:	U	FREI
----------------	----------	-------------

Änderungsindex

Gewerk: V Versorgung HKL (elektrisch u. pneumatisch)

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

nähere Erläuterung

Klartext	Kürzel	BMK	Geändert
Cosphi Phase 1	CPH1		20.07.2017 11:34:29
Cosphi Phase 2	CPH2		20.07.2017 11:34:40
Cosphi Phase 3	CPH3		20.07.2017 11:34:53
El. Differenzstrom	IDI		20.07.2017 11:33:52
Scheinleistung gesamt	KWS		20.07.2017 11:35:14
Scheinleistung Phase 1	KWS1		20.07.2017 11:35:26
Scheinleistung Phase 2	KWS2		20.07.2017 11:35:39
Scheinleistung Phase 3	KWS3		20.07.2017 11:35:49

Gewerk: V Versorgung HKL (elektrisch u. pneumatisch)



Änderungsindex

Klartext	Kürzel	BMK	Geändert
Wirkenergie gesamt	ENG		20.07.2017 11:36:02

Änderungsindex

Gewerk: W Wasserver- und entsorgung (Sanitärtechnik)

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

Klartext	Kürzel	BMK	Priorität	Geändert
Pufferspeicher	PFS			18.09.2017 11:09:45
Wärmetauscher	WTR			18.09.2017 11:12:41

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

Klartext	Kürzel	BMK	Priorität	Geändert
Durchflußzähler Wasser	DFZ			24.08.2017 07:24:40

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

nähere Erläuterung

Klartext	Kürzel	BMK	Geändert
----------	--------	-----	----------

Gewerk: W Wasserver- und entsorgung (Sanitärtechnik)



Änderungsindex

Klartext	Kürzel	BMK	Geändert
Trinkwasser	TW		20.07.2017 11:36:21
Vorhersagesteuerung allgemein	V		18.01.2017 12:10:01

Änderungsindex

Gewerk: X **Gemischte und regenerative Energieversorgung**

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

Klartext	Kürzel	BMK	Priorität	Geändert
Wärmepumpe im bzw. für Lüftungsgerät	WPL			05.09.2017 10:10:48

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

Klartext	Kürzel	BMK	Priorität	Geändert
Durchflußzähler Wasser	DFZ			24.08.2017 07:24:40

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

nähere Erläuterung

Klartext	Kürzel	BMK	Geändert
Sekundär	SEK		18.01.2017 12:02:56

Gewerk: X **Gemischte und regenerative Energieversorgung**



Änderungsindex

Klartext	Kürzel	BMK	Geändert
Sekundär (Vorhersagesteuerung)	VSEK		18.01.2017 12:11:04
Vorhersagesteuerung allgemein	V		18.01.2017 12:10:01



Änderungsindex

Gewerk:	Y	FREI
----------------	----------	-------------

Gewerk:	Y	FREI
----------------	----------	-------------



Änderungsindex

Gewerk: Z Zugangssysteme (Tür- und Toranlagen)

Gewerk: Z Zugangssysteme (Tür- und Toranlagen)